

小中学校スポットクーラー発注仕様書

(1) 品 名 小中学校スポットクーラー

(2) 基準品

メーカー名 株式会社ナカトミ
品 番 SAC-34S
仕様・性能 電源 (V) : 単相 1 0 0
冷房能力 (kW) : 3.0 / 3.4 (50 /60Hz)
ドレンタンク容量 : 5L
可動キャスター付き
外寸 : 幅 470mm×奥行 450mm×高さ 945mm
質量 : 約 55kg

(3) 納入場所及び数量

学校名	所在地	数量
八幡小学校	滋賀県近江八幡市本町 5 丁目 5	1
島小学校	滋賀県近江八幡市島町 1 6 0 3	2
沖島小学校	滋賀県近江八幡市沖島町 3 6 0	1
岡山小学校	滋賀県近江八幡市加茂町 3 8 1 8	1
金田小学校	滋賀県近江八幡市金剛寺町 3 9 0	2
桐原小学校	滋賀県近江八幡市森尻町 4 1 4 - 1	1
桐原東小学校	滋賀県近江八幡市土田町 1 7 5	1
馬淵小学校	滋賀県近江八幡市馬淵町 1 5 3 3	1
北里小学校	滋賀県近江八幡市江頭町 1 0 1 4	2
武佐小学校	滋賀県近江八幡市武佐町 1 1 8	1
安土小学校	滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 4 5	2
老蘇小学校	滋賀県近江八幡市安土町東老蘇 1 3 0 0	1
八幡中学校	滋賀県近江八幡市市井町 3 6	1
八幡東中学校	滋賀県近江八幡市上田町 1 7 5 1	1
八幡西中学校	滋賀県近江八幡市古川町 5 0	1

(4) 納 入 期 限 令和 8 年 3 月 2 7 日 (金)

※可能な限り早期の納品をお願いします。

(5) そ の 他

- ・ 同等品以上の物品を可とするが、同等品規格確認票とカタログを提出の上、事前に機種の審査を受けること。

同等品確認受付日時	令和8年1月20日（火）
受付場所	近江八幡市教育委員会事務局教育総務課
受付方法	同等品確認がある場合は所定様式に記入の上、受付場所まで直接提出すること。
審査回答日時	令和8年1月22日（木）まで
回答方法	EメールまたはFAXにて通知

- ・ 同等品以上の機種の見積書には、同等品規格確認票を添付すること。
- ・ 見積もりにあたっては、搬入・設置・調整費を含めること。
- ・ 事前に現場確認を行う場合は、学校の了解を得ること。
- ・ 搬入日時等については、学校と十分調整すること。
- ・ 各学校が指定する場所まで搬入すること。
- ・ 納入の際は、担当者に対し本体及び付属品等の取り扱いについて説明を十分に行い、納入先より申し出があった場合、随時、機器使用について説明を行えるサポート体制を整えること。
- ・ 納入及び設置等の際に生じるダンボール等のゴミについては、持ち帰り処分すること。
- ・ 業務遂行にあたり、詳細については別途協議すること。