

近江八幡市環境エネルギーセンター(令和4年度分)

一般廃棄物焼却施設の維持管理に関する記録

① 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	可燃ごみ(家庭系及び事業系一般廃棄物)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
焼却量(トン)	2244.24	2077.76	1501.89	2460.45	2191.81	2090.19	2394.82	2048.47	2145.44	2370.37	1674.93	1766.63	24967.00

② ばいじんの除去を行った年月日

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	-	-	6月7日	-	-	9月14日	-	-	12月21日	-	-	3月21日
	2号炉	-	5月31日	-	-	8月23日	-	-	11月23日	-	-	2月23日	-
排ガス処理設備	1号炉	-	-	6月6日	-	-	9月13日	-	-	12月19日	-	-	3月21日
	2号炉	-	5月30日	-	-	8月22日	-	-	11月21日	-	-	2月18日	-

③ 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ダイオキシン類	排ガスの採取年月日	1号炉	4月12日	5月10日	6月23日	7月14日	8月8日	9月8日	10月13日	11月14日	12月12日	-	2月13日	-
		2号炉	4月13日	5月11日	6月24日	7月15日	8月9日	9月9日	10月14日	11月15日	12月13日	-	2月14日	-
	結果の得られた年月日	1号炉	5月12日	6月3日	7月20日	8月12日	9月12日	10月7日	11月10日	12月7日	1月16日	-	3月10日	-
		2号炉	5月12日	6月6日	7月20日	8月12日	9月12日	10月7日	11月10日	12月7日	1月16日	-	3月13日	-
ダイオキシン類濃度 12%換算値(ng-TEQ/m ³ N) 基準値0.05(ng-TEQ/m ³ N)以下	1号炉	0	0.00013	0.020	0.00026	0.000057	0.0000022	0.00011	0.000035	0.000039	-	0.000035	-	
	2号炉	0.0069	0.0025	0.00019	0.0032	0.0013	0.0000027	0.000028	0.000028	0.00098	-	0.000065	-	
ばいじん	排ガスの採取年月日	1号炉	-	5月10日	-	7月14日	-	9月8日	-	11月14日	-	1月12日	-	3月13日
		2号炉	-	5月11日	-	7月15日	-	9月9日	-	11月15日	-	1月13日	-	3月14日
	結果の得られた年月日	1号炉	-	6月3日	-	8月12日	-	10月16日	-	12月17日	-	2月9日	-	4月6日
		2号炉	-	6月3日	-	8月12日	-	10月16日	-	12月17日	-	2月9日	-	4月6日
ばいじん濃度 12%換算値(g/m ³) 基準値0.01(g/m ³)以下	1号炉	-	4.1	-	1.6未満	-	1.2未満	-	1.5未満	-	1.2未満	-	1.2未満	
	2号炉	-	1.5未満	-	2.9	-	1.6未満	-	1.5未満	-	1.4未満	-	1.3未満	
ばい煙量またはばい煙濃度	排ガスの採取年月日	1号炉	-	5月10日	-	7月14日	-	9月8日	-	11月14日	-	1月12日	-	3月13日
		2号炉	-	5月11日	-	7月15日	-	9月9日	-	11月15日	-	1月13日	-	3月14日
	結果の得られた年月日	1号炉	-	6月3日	-	8月12日	-	10月16日	-	12月17日	-	2月9日	-	4月6日
		2号炉	-	6月3日	-	8月12日	-	10月16日	-	12月17日	-	2月9日	-	4月6日
窒素酸化物濃度 12%換算値(ppm) 基準値50(ppm)以下	1号炉	-	3.3	-	3.7	-	7.5	-	3.1	-	2.1	-	2.7	
	2号炉	-	1.8未満	-	2.9	-	4.4	-	4.2	-	3.2	-	3.4	
窒素酸化物	排ガスの採取年月日	1号炉	-	5月10日	-	7月14日	-	9月8日	-	11月14日	-	1月12日	-	3月13日
		2号炉	-	5月11日	-	7月15日	-	9月9日	-	11月15日	-	1月13日	-	3月14日
	結果の得られた年月日	1号炉	-	6月3日	-	8月12日	-	10月16日	-	12月17日	-	2月9日	-	4月6日
		2号炉	-	6月3日	-	8月12日	-	10月16日	-	12月17日	-	2月9日	-	4月6日
窒素酸化物濃度 12%換算値(ppm) 基準値100(ppm)以下	1号炉	-	66	-	67	-	54	-	59	-	74	-	60	
	2号炉	-	60	-	60	-	39	-	55	-	46	-	68	
水銀	排ガスの採取年月日	1号炉	-	5月10日	-	-	-	-	-	11月14日	-	-	-	
		2号炉	-	5月11日	-	-	-	-	-	11月15日	-	-	-	
	結果の得られた年月日	1号炉	-	6月3日	-	-	-	-	-	12月17日	-	-	-	
		2号炉	-	6月3日	-	-	-	-	-	12月17日	-	-	-	
水銀濃度 12%換算値(μg/m ³) 基準値50(μg/m ³)以下	1号炉	-	0.6未満	-	-	-	-	-	0.7未満	-	-	-		
	2号炉	-	0.6未満	-	-	-	-	-	0.7未満	-	-	-		