

1. 建物概要	
所在地:	_____
建物名称:	_____ 建物用途: _____
施設管理者:	_____ 建設年: _____
確認者:	_____

2. 次の質問の該当するところに○をつけてください。	
質問1. 建物周辺に地すべり、がけくずれ、地割れ、填砂・液状化などが生じたか？	
A.いいえ。	B. 生じた C.ひどく生じた
質問2. 建物が沈下しましたか。あるいは、建物周辺の地盤が沈下しましたか？	
A.いいえ。	B.10cm 以上沈下している。 C.20cm 以上沈下している
質問3. 建物が傾斜しましたか？	
A.いいえ。	B.傾斜しているような感じがする。 C.明らかに傾斜した。
質問4. 床が壊れましたか？	
A.いいえ。	B.少し傾いている。下がっている。 C.大きく傾斜している。下がっている。
質問5. 柱が折れましたか？	
A.いいえ。	B.コンクリートが剥がれている。 B.大きなひびが入っている。 B.中の鉄筋が見えている。 C.柱が折れている。
質問6. 壁が壊れましたか？	
A.いいえ。	B.コンクリートが剥がれている。 B.大きなひびが入っている。 B.中の鉄筋が見えている。 C.壁がくずれている。
質問7. 外壁タイル・モルタル、看板などが落下しましたか？	
A.いいえ。	B.落下しそう。(何が: _____) B.落下した。(何が: _____) (C の回答はありません)
質問8. 天井、照明器具が落下しましたか？	
A.いいえ。	B.落下しそう。(何が: _____) B.落下した。(何が: _____) (C の回答はありません)
質問9. ドアや窓が壊れましたか？	
A.いいえ。	B.ガラスが割れた。 B.建具・ドアが動きにくい。 B.建具・ドアが動かない。 (C の回答はありません)
質問10. その他目についた被害を記入して下さい。	

3. 質問1～9を集計してください。			
集 計	A	B	C
	(_____)	(_____)	(_____)

- ※ Cの答えが一つでもある場合は『危険』です。また、質問1～7にBの答えがある場合は『要注意』です。避難者を建物内に入れないようにし、建築士等の確認を災害対策本部事務局に要請します。
- ※ それ以外は『安全』ですが、その場合でも、状況が落ち着いたら災害対策本部事務局に要請し建築士等による確認を受けてください。