

1. 建物概要	
所在地:	_____
建物名称:	_____ 建物用途: _____
施設管理者:	_____ 建設年: _____
確認者:	_____

2. 次の質問の該当するところに○をつけてください。	
質問1. 建物周辺に地すべり、がけくずれ、地割れ、墳砂・液状化などが生じましたか？	
A.いいえ。	B. 生じた。 C.ひどく生じた。
質問2. 建物の足元(基礎)が壊れましたか？	
A.いいえ。	B.壊れたところがある。 C.ひどく壊れた。
質問3. 建物が傾斜しましたか？	
A.いいえ。	B.傾斜しているような感じがする。 C.明らかに傾斜した。
質問4. 床が壊れましたか？	
A.いいえ。	B.少し傾いた、下がった。 C.大きく傾いた、下がった。
質問5. 柱が折れましたか？	
A.いいえ。	B.割れを生じたものがある。 C.完全に折れたものがある。
質問6. 内部の壁が壊れましたか？	
A.いいえ。	B.ひび割れた目透きが生じた。 C.土壁が落ちたり、ボードがはらんだりした。
質問7. 外壁のモルタルが落下しましたか？	
A.いいえ。	B.落下しかけている。 B.落下した。 (C の回答はありません)
質問8. 屋根瓦が落下しましたか？	
A.いいえ。	B.ずれた。 C. 落下した。
質問9. 建具やドアが壊れましたか？	
A.いいえ。	B.建具・ドアが動きにくい。 C.建具・ドアが動かない。
質問10. ガラスが割れましたか？	
A.いいえ。	B.数枚割れた。 B. 沢山割れた。 (C の回答はありません)
質問11. 天井、照明器具が落下しましたか？	
A.いいえ。	B.落下しかけている。 C. 落下した。
質問12. その他目についた被害を記入して下さい。	

3. 質問1～11を集計してください。			
集 計	A	B	C
	( )	( )	( )

- ※ Cの答えが一つでもある場合は『危険』です。また、質問1～8にBの答えがある場合は『要注意』です。避難者を建物内に入れないようにし、建築士等の派遣を災害対策本部事務局に要請します。
- ※ それ以外は『安全』ですが、その場合でも、状況が落ち着いたら災害対策本部事務局に要請し建築士等による確認を受けてください。