

市内の公立幼稚園の園舎、小学校・中学校の校舎・屋内運動場の耐震診断結果

平成31年4月1日 現在

耐震基準 … 昭和56年建築基準法改正前の耐震基準で建築（昭和56年5月31日以前に工事着手）された建物は「旧」、改正後の耐震基準で建築（昭和56年6月1日以降に工事着手）された建物は「新」、と表記しています。

耐震診断対象建物 … 旧耐震基準のうち、木造以外では2階建て以上または延床面積が200㎡を超える建物、木造では3階建て以上または延床面積が500㎡を超える建物については耐震診断が必要と、文部科学省で定められています。

Is値 … 建物の耐震性を判断するための指標（構造耐震指標）であり、文部科学省では、耐震性があると判断できる基準値を0.7以上としています。

区分		棟名	構造	建築年度	耐震基準	耐震診断実施年度	Is値	本市の対応および建物の状況	
幼稚園	園舎	八幡幼稚園	北園舎	鉄骨造	S 59	新			
			南園舎	鉄骨造	H 15	新			
		岡山幼稚園		鉄骨造	S 59	新			
		金田幼稚園		鉄筋コンクリート造	S 53	旧	H 19	0.75	耐震性が確保された建物
		桐原幼稚園	北園舎	鉄筋コンクリート造	S 53	旧	H 21	0.94	耐震性が確保された建物
			南園舎	鉄筋コンクリート造	S 53	旧	H 21	0.77	H30 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.54）
		馬淵幼稚園		鉄骨造	S 59	新			
		北里幼稚園		鉄骨造	S 54	旧	H 23	0.71	H29 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.06）
		武佐こども園	別館 北園舎	鉄筋コンクリート造	S 48	旧	H 25	0.59	保育使用停止
			別館 南園舎	鉄骨造	S 53	旧	H 25	1.44	保育使用停止
			本館 北園舎	鉄骨造	S 47	旧	H 25	0.81	耐震性が確保された建物
			本館 南園舎	鉄骨造	H 3	新			
		沖島幼稚園		木造	H 6	新			
		安土幼稚園	北園舎	鉄骨造	S 49	旧	H 10	1.00	H11 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.46）
南園舎	鉄骨造		S 52	旧	H 10	1.55	H11 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.55）		
老蘇こども園		鉄骨造	S 47	旧	H 11	0.93	H12 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.33）		
小学校	校舎	八幡小学校		鉄筋コンクリート造	H 2	新			
		島小学校		鉄筋コンクリート造	H 25	新			
		沖島小学校		木造	H 6	新			
		岡山小学校		鉄筋コンクリート造	H 30	新			
		金田小学校		鉄筋コンクリート造	H 22	新			
		桐原小学校		鉄筋コンクリート造	H 27	新			
		桐原東小学校		鉄筋コンクリート造	S 59	新			
		馬淵小学校		鉄筋コンクリート造	H 5	新			
		北里小学校		鉄筋コンクリート造	S 59	新			
		武佐小学校		鉄筋コンクリート造	S 61	新			
		安土小学校	南校舎東側	鉄筋コンクリート造	S 45	旧	H 9	0.72	耐震性が確保された建物
			南校舎西側	鉄筋コンクリート造	S 53	旧	H 9	0.85	耐震性が確保された建物
			東校舎	鉄筋コンクリート造	S 45	旧	H 9	0.72	H9 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.29）
			北校舎西側	鉄筋コンクリート造	S 45	旧	H 9	0.70	H9 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.27）
	北校舎東側		鉄筋コンクリート造	S 56	新	H 9	0.96	耐震性が確保された建物	
	老蘇小学校		西校舎	鉄筋コンクリート造	S 46	旧	H 7	0.85	H8 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.58）
		北校舎	鉄筋コンクリート造	S 47	旧	H 7	0.89	H8 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.70）	
	屋内運動場	八幡小学校		鉄骨造	S 55	旧	H 18	0.74	耐震性が確保された建物
		島小学校		鉄骨造	S 51	旧	H 18	0.78	耐震性が確保された建物
		沖島小学校		鉄骨造	H 6	新			
岡山小学校			鉄筋コンクリート造	H 30	新				
金田小学校			鉄筋コンクリート造	H 8	新				
桐原小学校			鉄筋コンクリート造	H 27	新				
桐原東小学校			鉄筋コンクリート造	S 60	新				
馬淵小学校			鉄筋コンクリート造	H 4	新				
北里小学校			鉄骨造	S 52	旧	H 18	1.17	H20 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.11）	
武佐小学校			鉄筋コンクリート造	S 61	新				
安土小学校		木造	H 17	新					
老蘇小学校		鉄骨造	S 51	旧	H 8	0.76	H8 耐震補強工事実施（補強前のIs値 0.47）		
中学校	校舎	八幡中学校		鉄筋コンクリート造	S 63	新			
		八幡東中学校		鉄筋コンクリート造	S 57	新			
		八幡西中学校		鉄筋コンクリート造	S 57	新			
		安土中学校		鉄筋コンクリート造	S 59	新			
	屋内運動場	八幡中学校	屋内運動場	鉄筋コンクリート造	H 22	新			
			武道場	鉄筋コンクリート造	S 63	新			
		八幡東中学校	屋内運動場	鉄筋コンクリート造	S 57	新			
			武道場	鉄骨造	S 57	新			
		八幡西中学校	屋内運動場	鉄筋コンクリート造	S 57	新			
			武道場	鉄骨造	S 57	新			
安土中学校	屋内運動場	鉄筋コンクリート造	H 8	新					
	武道場	鉄骨造	H 23	新					