

2025年度 水質検査結果(基準項目)一覧表

長福寺配水池系（県水＋岩倉地下水）

※水質基準は全て適合しておりますので、安心してご使用ください。

番 号	項 目	採水場所		新巻町	新巻町	新巻町	新巻町	新巻町	新巻町						
		採水日		公民館	公民館	公民館	公民館	公民館	公民館						
		基準値	単位	4月18日	5月8日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日						
	天 候			曇	晴	晴	晴	晴	雨						
	気 温		℃	21.8	21.9	27.0	31.0	34.2	27.5						
	水 温		℃	17.0	20.0	21.3	26.5	32.9	33.3						
	残留塩素濃度		mg/L	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5						
基1	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L		0.00005未満			0.00005未満							
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L		1.3			1.3							
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L		0.06			0.08							
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1未満			0.1未満							
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L		0.0002未満			0.0002未満							
基15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.06未満			0.13							
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.004			0.012							
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.003未満			0.005							
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.003			0.005							
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.011			0.025							
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002			0.002未満							
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.004			0.008							
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L		0.02			0.05							
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L		9.3			10							
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	14	14	14	14	15						
基39	硬度（Ca, M g 等）	300以下	mg/L		44			48							
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L		91			92							
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L		0.02未満			0.02未満							
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
基46	有機物（TOC）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3未満						
基47	p H	5.8～8.6		7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3						
基48	味	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基49	臭気	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基50	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

原水	大腸菌（MPN）	不検出（指針値）	MPN/100mL			不検出		不検出	不検出						
	嫌気性芽胞菌	不検出（指針値）	個/10mL			不検出		不検出	不検出						

※原水の採水は、岩倉浄水場内で行い、岩倉 1 号井、岩倉 3 号井で実施。

2025年度 水質検査結果(基準項目)一覧表

牧配水系（湖水）

※水質基準は全て適合しておりますので、安心してご使用ください。

番 号	項 目	採水場所		佐波江町	佐波江町	佐波江町	佐波江町	佐波江町	佐波江町						
				神社	神社	神社	神社	神社	神社						
		採水日		4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日						
		基準値	単位												
	天 候			曇	曇	晴	晴	晴	雨						
	気 温		℃	18.5	18.5	27.0	32.0	34.9	27.0						
	水 温		℃	15.2	18.3	20.9	27.5	31.6	30.6						
	残留塩素濃度		mg/L	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4						
基1	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L		0.00005未満			0.00005未満							
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L		0.1			0.1未満							
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L		0.08			0.10							
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1未満			0.1未満							
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L		0.0002未満			0.0002未満							
基15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.07			0.25							
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.009			0.014							
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.002			0.004							
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.016			0.026							
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.004			0.003							
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.005			0.008							
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.03	0.03		0.09	0.12	0.14						
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L		8.4			9.1							
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	14	14	14	13	13	13						
基39	硬度（Ca, M g 等）	300以下	mg/L		38			38							
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L		72			88							
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L		0.02未満			0.02未満							
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L		0.000001未満	0.000001	0.000004	0.000005							
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
基46	有機物（TOC）	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8						
基47	p H	5.8～8.6		7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3						
基48	味	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基49	臭気	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基50	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

原水	大腸菌（MP N）	不検出(指針値)	MPN/100mL	3.0	2.0	1.0	不検出	不検出	3.1						
	嫌気性芽胞菌	不検出(指針値)	個/10mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	クリプトスポリジウム	不検出(指針値)	個/10L	不検出			不検出								
	ジアルジア	不検出(指針値)	個/10L	不検出			不検出								

※原水の採水は、牧浄水場内で実施。

2025年度 水質検査結果(基準項目)一覧表

円山配水系（県水）

※水質基準は全て適合しておりますので、安心してご使用ください。

番 号	項 目	採水場所		長命寺町	長命寺町	長命寺町	長命寺町	長命寺町	長命寺町						
				公衆便所	公衆便所	公衆便所	公衆便所	公衆便所	公衆便所						
		採水日		4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日						
		基準値	単位												
	天 候			曇	曇	晴	晴	晴	雨						
	気 温		℃	18.1	19.0	26.0	32.0	35.0	27.0						
	水 温		℃	15.6	18.8	21.1	27.8	32.8	32.5						
	残留塩素濃度		mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6						
基1	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L		0.00005未満			0.00005未満							
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L		0.1			0.1未満							
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L		0.08			0.09							
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1未満			0.1未満							
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L		0.0002未満			0.0002未満							
基15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.06未満			0.13							
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.007			0.016							
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.004			0.007							
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.002			0.004							
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.014			0.028							
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.004			0.005							
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.005			0.008							
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L		0.04			0.08							
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L		7.9			8.9							
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	13	13	13	14	16						
基39	硬度（Ca, M g 等）	300以下	mg/L		38			38							
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L		70			75							
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L		0.02未満			0.02未満							
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
基46	有機物（TOC）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.3						
基47	p H	5.8～8.6		7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2						
基48	味	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基49	臭気	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基50	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

2025年度 水質検査結果(基準項目)一覧表

沖島簡易水道（湖水）

※水質基準は全て適合しておりますので、安心してご使用ください。

番 号	項 目	採水場所		沖島町	沖島町	沖島町	沖島町	沖島町	沖島町						
				公衆便所	公衆便所	公衆便所	公衆便所	公衆便所	公衆便所						
		採水日		4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日						
		基準値	単位												
	天 候			曇	曇	晴	晴	晴	雨						
	気 温		℃	18.0	17.0	22.0	27.5	29.0	26.0						
	水 温		℃	12.9	16.2	19.4	24.8	30.1	30.0						
	残留塩素濃度		mg/L	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2						
基1	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L		0.00005未満			0.00005未満							
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L		0.1			0.1未満							
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L		0.09			0.12							
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1未満			0.1未満							
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L		0.0002未満			0.0002未満							
基15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.08			0.16							
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.007			0.013							
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.003			0.005							
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.015			0.025							
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.003			0.002							
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.005			0.007							
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L		0.02			0.08							
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L		0.05			0.07							
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L		8.3			9.4							
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L		0.002			0.006							
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	13	14	13	14	14						
基39	硬度（Ca, M g 等）	300以下	mg/L		39			43							
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L		73			69							
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L		0.02未満			0.02未満							
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L		0.000004	0.000005	0.000007	0.000008							
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
基46	有機物（TOC）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6						
基47	p H	5.8～8.6		7.4	7.4	7.6	7.4	7.7	7.5						
基48	味	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基49	臭気	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基50	色度	5以下	度	0.9	0.8	1.7	1.4	1.4	1.6						
基51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1						

原水	大腸菌（MPN）	不検出(指針値)	MPN/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	嫌気性芽胞菌	不検出(指針値)	個/10mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	クリプトスポリジウム	不検出(指針値)	個/10L	不検出			不検出								
	ジアルジア	不検出(指針値)	個/10L	不検出			不検出								

※原水の採水は、沖島浄水場前の湖岸もしくは、沖島浄水場取水口で実施。

2025年度 水質検査結果(基準項目)一覧表

南部配水系（南部地下水）

※水質基準は全て適合しておりますので、安心してご使用ください。

番 号	項 目	採水場所		安土町内野	安土町内野	安土町内野	安土町内野	安土町内野	安土町内野						
				個人宅	個人宅	個人宅	個人宅	個人宅	個人宅						
		採水日		4月18日	5月9日	6月6日	2025年7月4日	8月1日	9月5日						
		基準値	単位												
	天 候			曇	曇	晴	晴	晴	雨						
	気 温		℃	20.0	18.4	24.2	29.0	33.9	27.0						
	水 温		℃	15.6	18.2	20.6	26.9	31.1	31.0						
	残留塩素濃度		mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4						
基1	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L		0.00005未満			0.00005未満							
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L		2.4			2.4							
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L		0.06			0.07							
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1未満			0.1未満							
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L		0.0002未満			0.0002未満							
基15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.06未満			0.09							
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.001			0.006							
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.003未満			0.004							
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.001未満			0.003							
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.002			0.013							
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002未満			0.002							
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.001			0.004							
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L		0.02			0.05							
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L		9.8			9.8							
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	13	13	13	13	13						
基39	硬度（Ca, M g 等）	300以下	mg/L		51			47							
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L		110			110							
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L		0.02未満			0.02未満							
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L		0.005未満			0.005未満							
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
基46	有機物（TOC）	3以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.5	0.3未満						
基47	p H	5.8～8.6		7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.5						
基48	味	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基49	臭気	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基50	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

原水	大腸菌（MPN）	不検出（指針値）	MPN/100mL			不検出			不検出						
	嫌気性芽胞菌	不検出（指針値）	個/10mL			不検出			不検出						
	P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/L			1号 0.000008 2号 0.000014			1号 0.000012 2号 0.000013						

※原水の採水は、南部水源池内で行い、南部1号井、南部2号井で実施。

2025年度 水質検査結果(基準項目)一覧表

上出配水系（県水）

※水質基準は全て適合しておりますので、安心してご使用ください。

番 号	項 目	採水場所		安土町下豊浦	安土町下豊浦	安土町下豊浦	安土町下豊浦	安土町下豊浦	安土町下豊浦						
				安土大中グラウンド	安土大中グラウンド	安土大中グラウンド	安土大中グラウンド	安土大中グラウンド	安土大中グラウンド						
		採水日		4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月9日						
		基準値	単位												
	天 候			曇	曇	晴	晴	晴	晴						
	気 温		℃	17. 2	18. 4	24. 0	29. 0	34. 5	33. 0						
	水 温		℃	14. 9	17. 7	20. 6	27. 2	31. 6	31. 0						
	残留塩素濃度		mg/L	0. 4	0. 4	0. 1	0. 3	0. 4	0. 6						
基1	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基3	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L		0. 0003未満			0. 0003未満							
基4	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L		0. 00005未満			0. 00005未満							
基5	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基6	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基7	ひ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基8	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L		0. 002未満			0. 002未満							
基9	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L		0. 004未満			0. 004未満							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L		0. 1			0. 1未満							
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L		0. 08			0. 10							
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L		0. 1未満			0. 1未満							
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L		0. 0002未満			0. 0002未満							
基15	1, 4－ジオキサン	0. 05以下	mg/L		0. 005未満			0. 005未満							
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L		0. 004未満			0. 004未満							
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L		0. 06			0. 13							
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L		0. 002未満			0. 002未満							
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L		0. 006			0. 015							
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L		0. 004			0. 005							
基25	ジプロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L		0. 002			0. 004							
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L		0. 013			0. 027							
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L		0. 004			0. 005							
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L		0. 005			0. 008							
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L		0. 008未満			0. 008未満							
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L		0. 01未満			0. 01未満							
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L		0. 04			0. 08							
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L		0. 01未満			0. 01未満							
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L		0. 01未満			0. 01未満							
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L		8. 0			9. 2							
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L		0. 001未満			0. 001未満							
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	13	13	13	14	16						
基39	硬度（Ca, M g 等）	300以下	mg/L		38			39							
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L		71			61							
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L		0. 02未満			0. 02未満							
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001	0. 000002							
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001							
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L		0. 005未満			0. 005未満							
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L		0. 0005未満			0. 0005未満							
基46	有機物（TOC）	3以下	mg/L	0. 7	0. 7	0. 8	0. 8	0. 8	0. 4						
基47	p H	5. 8～8. 6		7. 3	7. 3	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3						
基48	味	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基49	臭気	異常でない事		異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず						
基50	色度	5以下	度	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満						
基51	濁度	2以下	度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満						

2025年度 水質検査(水質管理目標項目)結果一覧表

長福寺配水池系 (県水+岩倉地下水)

番 号	項 目	採水場所	新巻町
			公民館
		採水日	6月6日
		水質目標	
	天 候		晴
	気 温		27.0
	水 温		21.3
	採水時残留塩素濃度		0.2
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	0.001未満
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	0.0002未満
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.001未満
目05	1、2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004未満
目08	トルエン	0.4mg/l以下	0.04未満
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	0.008未満
目10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満
目12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02mg/l以下	0.004
目15	農薬類118項目	比の和1以下	1未満
目16	残留塩素	1mg/l以下	0.2
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/l	45
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満
目19	遊離炭酸	20mg/l以下	1.9
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	0.03未満
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	1.0
目23	臭気強度(TON)	3以下	1未満
目24	蒸発残留物	30～200 mg/l	86
目25	濁度	1度以下	0.1未満
目26	pH値	7.5程度	7.5
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.4
目28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下	5
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.001未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.04
目31	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005未満

※目標項目の4番、6番、7番、11番は欠番。

2025年度 水質検査(水質管理目標項目)結果一覧表

牧配水系（湖水）

番 号	項 目	採水場所	佐波江町
			神社
		採水日	6月6日
		水質目標	
	天 候		晴
	気 温		27.0
	水 温		20.9
	採水時残留塩素濃度		0.4
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/1以下	0.001未満
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/1以下	0.0002未満
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/1以下	0.001未満
目05	1、2-ジクロロエタン	0.004mg/1以下	0.0004未満
目08	トルエン	0.4mg/1以下	0.04未満
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/1以下	0.008未満
目10	亜塩素酸	0.6mg/1以下	0.06未満
目12	二酸化塩素	0.6mg/1以下	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/1以下	0.002
目14	抱水クロラール	0.02mg/1以下	0.004
目15	農薬類118項目	比の和1以下	1未満
目16	残留塩素	1mg/1以下	0.4
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/1	38
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/1以下	0.001未満
目19	遊離炭酸	20mg/1以下	3.1
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/1以下	0.03未満
目21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/1以下	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/1以下	1.5
目23	臭気強度(TON)	3以下	1未満
目24	蒸発残留物	30～200 mg/1	68
目25	濁度	1度以下	0.1未満
目26	pH値	7.5程度	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.7
目28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下	9
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/1以下	0.001未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/1以下	0.05
目31	PFOA及びPFOS	0.00005mg/1以下	0.000005未満

※目標項目の4番、6番、7番、11番は欠番。

2025年度 水質検査(水質管理目標項目)結果一覧表

円山配水系 (県水)

番 号	項 目	採水場所	長命寺町
			公衆便所
		採水日	6月6日
		水質目標	
	天 候		晴
	気 温		26.0
	水 温		21.1
	採水時残留塩素濃度		0.3
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/1以下	0.001未満
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/1以下	0.0002未満
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/1以下	0.001未満
目05	1、2-ジクロロエタン	0.004mg/1以下	0.0004未満
目08	トルエン	0.4mg/1以下	0.04未満
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/1以下	0.008未満
目10	亜塩素酸	0.6mg/1以下	0.06未満
目12	二酸化塩素	0.6mg/1以下	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/1以下	0.002
目14	抱水クロラール	0.02mg/1以下	0.005
目15	農薬類118項目	比の和1以下	1未満
目16	残留塩素	1mg/1以下	0.3
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/1	36
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/1以下	0.001未満
目19	遊離炭酸	20mg/1以下	2.1
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/1以下	0.03未満
目21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/1以下	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/1以下	1.8
目23	臭気強度(TON)	3以下	1未満
目24	蒸発残留物	30～200 mg/1	60
目25	濁度	1度以下	0.1未満
目26	pH値	7.5程度	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.5
目28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下	0
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/1以下	0.001未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/1以下	0.07
目31	PFOA及びPFOS	0.00005mg/1以下	0.000005未満

※目標項目の4番、6番、7番、11番は欠番。

2025年度 水質検査(水質管理目標項目)結果一覧表

沖島簡易水道（湖水）

番 号	項 目	採水場所	沖島町
			公衆便所
		採水日	6月6日
		水質目標	
	天 候		晴
	気 温		22.0
	水 温		19.4
	採水時残留塩素濃度		0.1
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	0.001未満
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	0.0002未満
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.001未満
目05	1、2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004未満
目08	トルエン	0.4mg/l以下	0.04未満
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	0.008未満
目10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満
目12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下	0.001
目14	抱水クロラール	0.02mg/l以下	0.004
目15	農薬類118項目	比の和1以下	1未満
目16	残留塩素	1mg/l以下	0.1
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/l	38
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.004
目19	遊離炭酸	20mg/l以下	1.8
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	0.03未満
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	1.1
目23	臭気強度(TON)	3以下	1未満
目24	蒸発残留物	30～200 mg/l	65
目25	濁度	1度以下	0.1未満
目26	pH値	7.5程度	7.6
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.3
目28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下	0
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.001未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.03
目31	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005未満

※目標項目の4番、6番、7番、11番は欠番。

2025年度 水質検査(水質管理目標項目)結果一覧表

南部配水系 (南部地下水)

番 号	項 目	採水場所	安土町内野
			個人宅
		採水日	6月6日
		水質目標	
	天 候		晴
	気 温		24.2
	水 温		20.6
	採水時残留塩素濃度		0.4
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/1以下	0.001未満
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/1以下	0.0002未満
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/1以下	0.001未満
目05	1、2-ジクロロエタン	0.004mg/1以下	0.0004未満
目08	トルエン	0.4mg/1以下	0.04未満
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/1以下	0.008未満
目10	亜塩素酸	0.6mg/1以下	0.06未満
目12	二酸化塩素	0.6mg/1以下	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/1以下	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02mg/1以下	0.002未満
目15	農薬類118項目	比の和1以下	1未満
目16	残留塩素	1mg/1以下	0.4
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/1	49
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/1以下	0.001未満
目19	遊離炭酸	20mg/1以下	1.6
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/1以下	0.03未満
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/1以下	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/1以下	0.7
目23	臭気強度(TON)	3以下	1未満
目24	蒸発残留物	30～200 mg/1	100
目25	濁度	1度以下	0.1未満
目26	pH値	7.5程度	7.6
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.2
目28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下	2
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/1以下	0.001未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/1以下	0.05
目31	PFOS及びPFOA	0.00005mg/1以下	0.000007

※目標項目の4番、6番、7番、11番は欠番。

2025年度 水質検査(水質管理目標項目)結果一覧表

北部配水系 (県水)

番 号	項 目	採水場所	安土町下豊浦
			安土大中グラウンド
		採水日	6月6日
		水質目標	
	天 候		晴
	気 温		24.0
	水 温		20.6
	採水時残留塩素濃度		0.1
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/1以下	0.001未満
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/1以下	0.0002未満
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/1以下	0.001未満
目05	1、2-ジクロロエタン	0.004mg/1以下	0.0004未満
目08	トルエン	0.4mg/1以下	0.04未満
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/1以下	0.008未満
目10	亜塩素酸	0.6mg/1以下	0.06未満
目12	二酸化塩素	0.6mg/1以下	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/1以下	0.002
目14	抱水クロラール	0.02mg/1以下	0.005
目15	農薬類118項目	比の和1以下	1未満
目16	残留塩素	1mg/1以下	0.1
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/1	38
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/1以下	0.001未満
目19	遊離炭酸	20mg/1以下	2.3
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/1以下	0.03未満
目21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/1以下	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/1以下	1.4
目23	臭気強度(TON)	3以下	1未満
目24	蒸発残留物	30～200 mg/1	69
目25	濁度	1度以下	0.1未満
目26	pH値	7.5程度	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.5
目28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下	2
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/1以下	0.001未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/1以下	0.07
目31	PFOA及びPFOS	0.00005mg/1以下	0.000005未満

※目標項目の4番、6番、7番、11番は欠番。

2025年度水質管理目標のうち農薬類

目 15 内訳

検体名称	採水場所	佐波江町	新巻町	長命寺町	沖島町	安土町内野	安土町下豊浦
	採水日	神社	公民館	公衆便所	公衆便所	個人宅	安土大中グラウンド
天 候		晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温		27.0	27.0	26.0	22.0	24.2	24.0
水 温		20.9	21.3	21.1	19.4	20.6	20.6
	水質目標 mg/l						
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2,2-DPA (ダラボン)	0.08以下	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
EPN	0.004以下	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
MCPA	0.005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
アシュラム	0.9以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
アセフェート	0.006以下	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
アトラジン	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
アニロホス	0.003以下	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
アミトラズ	0.006以下	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
アラクロール	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
イソキサチオン	0.005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
イソフェンホス	0.001以下	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
イソプロカルブ (MIPC)	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
イソプロチオラン (IPT)	0.3以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
イブフェンカルバゾン	0.002以下	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
イプロベンホス (IBP)	0.09以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
イミノクタジン	0.006以下	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
インダノファン	0.009以下	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
エスプロカルブ	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
エトフェンブロックス	0.08以下	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
エンドスルファン	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
オキサジクロメホン	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
オキシ銅 (有機銅)	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
オリサストロビン	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
カズサホス	0.0006以下	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
カフェンストロール	0.008以下	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
カルタップ	0.08以下	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
カルバリル (NAC)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
カルボフラン	0.0003以下	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
キノクラミン (ACN)	0.005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
キャプタン	0.3以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
クミルロン	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
グリホサート	2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
グルホシネート	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
クロメブロッツ	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
クロルニトロフェン (CNP)	0.0001以下	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
クロルピリホス	0.003以下	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
クロタロニル (TPN)	0.05以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
シアナジン	0.001以下	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
シアノホス (CYAP)	0.003以下	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
ジウロン (DCMU)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ジクロベニル (DBN)	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
ジクロルボス (DDVP)	0.008以下	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
ジクワット	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ジスルホトン	0.004以下	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
ジチオカルバメート系農薬	0.005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
ジチオピル	0.009以下	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
シハロホップブチル	0.006以下	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
シマジン (CAT)	0.003以下	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
ジメタメトリン	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ジメトエート	0.05以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
シメトリン	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
ダイアジノン	0.003以下	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
ダイムロン	0.8以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
ディメット、メタム (9-0-10) 及びメチルイソオキサレート	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
チアジニル	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
チウラム	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

チオジカルブ	0.08以下	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
チオファネートメチル	0.3以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テフリトリオン	0.002以下	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
テルブカルブ (MBPMC)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロピル	0.006以下	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
トリクロルホン (DEP)	0.005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
トリシクラゾール	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリフルラリン	0.06以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
ナプロバミド	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
パラコート	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ピペロホス	0.0009以下	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
ピラクロニル	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ピラゾキシフェン	0.004以下	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
ピラゾリネート	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ピリダフェンチオン	0.002以下	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
ピリブチカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ピロキロン	0.05以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
フィプロニル	0.0005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
フェントロチオン (MEP)	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
フェノブカルブ (BPMC)	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
フェリムゾン	0.05以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
フェンチオン (MPP)	0.006以下	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
フェントエート (PAP)	0.007以下	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
フェントラザミド	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
フサライド	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブタクロール	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
ブタミホス	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ブプロフェジン	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
フルアジナム	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
プレチラクロール	0.05以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
プロシミドン	0.09以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
プロチオホス	0.007以下	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
プロピコナゾール	0.05以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
プロピザミド	0.05以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
プロベナゾール	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
プロモブチド	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベノミル	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ペンシクロン	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゾビスクロン	0.09以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
ベンゾフェナップ	0.005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
ベンタゾン	0.2以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ペンディメタリン	0.3以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ベンフラカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンフルラリン	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ベンフレセート	0.07以下	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
ホスチアゼート	0.005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
マラチオン	0.7以下	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
メコプロップ (MCPP)	0.05以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
メソミル	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
メタラキシル	0.2以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
メチダチオン (DMTP)	0.004以下	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
メトミノストロビン	0.04以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
メトリブジン	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
メフェナセット	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
メプロニル	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
モリネート	0.005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
検出値と目標値の比の和	1以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満

2025年度 水質検査結果(原水)一覧

牧浄水場

番 号	項 目	採水場所	牧浄水場	牧浄水場	牧浄水場
			場内	場内	場内
		採水日	2025年6月6日	2025年7月4日	
		浄水基準値			
	天 候		晴	晴	
	気 温		27.0	32.0	
	水 温		18.8	27.5	
	残留塩素濃度				
基1	一般細菌	100個以下		180	
基2	大腸菌	不検出		不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下		0.0003未満	
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下		0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	0.01以下		0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	0.01以下		0.001未満	
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下		0.001	
基8	六価クロム化合物	0.02以下		0.002未満	
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下		0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下		0.1未満	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下		0.10	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下		0.1未満	
基14	四塩化炭素	0.002以下		0.0002未満	
基15	1, 4-ジオキサン	0.05以下		0.005未満	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下		0.004未満	
基17	ジクロロメタン	0.02以下		0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下		0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下		0.001未満	
基20	ベンゼン	0.01以下		0.001未満	
基21	塩素酸	0.6以下			
基22	クロロ酢酸	0.02以下			
基23	クロロホルム	0.06以下			
基24	ジクロロ酢酸	0.04以下			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下			
基26	臭素酸	0.01以下			
基27	総トリハロメタン	0.1以下			
基28	トリクロロ酢酸	0.2以下			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下			
基30	ブロモホルム	0.09以下			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下			
基32	亜鉛及びその化合物	1以下		0.01未満	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下		0.03	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下		0.09	
基35	銅及びその化合物	1以下		0.01未満	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下		6.9	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下		0.017	
基38	塩化物イオン	200以下		9.1	
基39	硬度 (Ca, Mg 等)	300以下		37	
基40	蒸発残留物	500以下		68	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下		0.02未満	
基42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001	0.000002	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000002	0.000002	
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下		0.005未満	
基45	フェノール類	0.005以下		0.0005未満	
基46	有機物 (TOC)	3以下		1.4	
基47	pH	5.8～8.6		7.7	
基48	味	異常でない			
基49	臭気	異常でない		微藻臭	
基50	色度	5度以下		3.4	
基51	濁度	2度以下		3.0	

2025年度 水質検査結果(原水)一覧

岩倉浄水場

番 号	項 目	採水場所	岩倉浄水場	岩倉浄水場
		採水日	1号井	1号井
		浄水基準値	2025年7月4日	
	天 候		晴	
	気 温		30.5	
	水 温		19.9	
	残留塩素濃度			
基1	一般細菌	100個以下	2	
基2	大腸菌	不検出	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満	
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満	
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	2.9	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.06	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	0.1未満	
基14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満	
基15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満	
基17	ジクロロメタン	0.02以下	0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	
基20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	
基21	塩素酸	0.6以下		
基22	クロロ酢酸	0.02以下		
基23	クロロホルム	0.06以下		
基24	ジクロロ酢酸	0.04以下		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下		
基26	臭素酸	0.01以下		
基27	総トリハロメタン	0.1以下		
基28	トリクロロ酢酸	0.2以下		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下		
基30	ブロモホルム	0.09以下		
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下		
基32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.01	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.01未満	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01未満	
基35	銅及びその化合物	1以下	0.01未満	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	13	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001	
基38	塩化物イオン	200以下	15	
基39	硬度 (Ca, Mg 等)	300以下	59	
基40	蒸発残留物	500以下	150	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満	
基42	ジオオスミン	0.00001以下		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	
基45	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	
基46	有機物 (TOC)	3以下	0.3未満	
基47	pH	5.8~8.6	6.2	
基48	味	異常でない		
基49	臭気	異常でない	異常なし	
基50	色度	5度以下	0.5未満	
基51	濁度	2度以下	0.1未満	

2025年度 水質検査結果(原水)一覧

岩倉原水

番 号	項 目	採水場所	岩倉浄水場	岩倉浄水場
			3号井	3号井
		採水日	2025年7月4日	
		浄水基準値		
	天 候		晴	
	気 温		30.5	
	水 温		20.3	
	残留塩素濃度			
基1	一般細菌	100個以下	0	
基2	大腸菌	不検出	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満	
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満	
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	3.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.05未満	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	0.1未満	
基14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満	
基15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満	
基17	ジクロロメタン	0.02以下	0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	
基20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	
基21	塩素酸	0.6以下		
基22	クロロ酢酸	0.02以下		
基23	クロロホルム	0.06以下		
基24	ジクロロ酢酸	0.04以下		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下		
基26	臭素酸	0.01以下		
基27	総トリハロメタン	0.1以下		
基28	トリクロロ酢酸	0.2以下		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下		
基30	ブロモホルム	0.09以下		
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下		
基32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.01未満	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.01未満	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01未満	
基35	銅及びその化合物	1以下	0.01未満	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	10	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001未満	
基38	塩化物イオン	200以下	13	
基39	硬度 (Ca, Mg 等)	300以下	56	
基40	蒸発残留物	500以下	140	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満	
基42	ジオオスミン	0.00001以下		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	
基45	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	
基46	有機物 (TOC)	3以下	0.3未満	
基47	pH	5.8~8.6	6.1	
基48	味	異常でない		
基49	臭気	異常でない	異常なし	
基50	色度	5度以下	0.5未満	
基51	濁度	2度以下	0.1未満	

2025年度 水質検査結果(原水)一覧

沖島原水

番 号	項 目	採水場所	沖島浄水場	沖島浄水場	沖島浄水場
		採水日	湖岸	湖岸	湖岸
		浄水基準値	2025年6月6日	2025年7月4日	
	天 候		晴	晴	
	気 温		22.0	27.5	
	水 温		17.8	25.4	
	残留塩素濃度				
基1	一般細菌	100個以下		280	
基2	大腸菌	不検出		不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下		0.0003未満	
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下		0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	0.01以下		0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	0.01以下		0.001未満	
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下		0.001	
基8	六価クロム化合物	0.02以下		0.002未満	
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下		0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下		0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下		0.11	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下		0.1未満	
基14	四塩化炭素	0.002以下		0.0002未満	
基15	1, 4-ジオキサン	0.05以下		0.005未満	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下		0.004未満	
基17	ジクロロメタン	0.02以下		0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下		0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下		0.001未満	
基20	ベンゼン	0.01以下		0.001未満	
基21	塩素酸	0.6以下			
基22	クロロ酢酸	0.02以下			
基23	クロロホルム	0.06以下			
基24	ジクロロ酢酸	0.04以下			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下			
基26	臭素酸	0.01以下			
基27	総トリハロメタン	0.1以下			
基28	トリクロロ酢酸	0.2以下			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下			
基30	ブロモホルム	0.09以下			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下			
基32	亜鉛及びその化合物	1以下		0.01未満	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下		0.03	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下		0.08	
基35	銅及びその化合物	1以下		0.01未満	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下		7.3	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下		0.023	
基38	塩化物イオン	200以下		9.0	
基39	硬度 (Ca, Mg 等)	300以下		39	
基40	蒸発残留物	500以下		66	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下		0.02未満	
基42	ジオオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下		0.005未満	
基45	フェノール類	0.005以下		0.0005未満	
基46	有機物 (TOC)	3以下		1.0	
基47	pH	5.8～8.6		7.3	
基48	味	異常でない			
基49	臭気	異常でない		微藻臭	
基50	色度	5度以下		1.9	
基51	濁度	2度以下		1.3	

2025年度 水質検査結果(原水)一覧

南部原水

番 号	項 目	採水場所	南部水源池	南部水源池
		採水日	1号井	1号井
		浄水基準値	2025年7月4日	
	天 候		晴	
	気 温		30.0	
	水 温		18.2	
	残留塩素濃度			
基1	一般細菌	100個以下	0	
基2	大腸菌	不検出	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満	
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満	
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	4.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	0.1未満	
基14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満	
基15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満	
基17	ジクロロメタン	0.02以下	0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	
基20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	
基21	塩素酸	0.6以下		
基22	クロロ酢酸	0.02以下		
基23	クロロホルム	0.06以下		
基24	ジクロロ酢酸	0.04以下		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下		
基26	臭素酸	0.01以下		
基27	総トリハロメタン	0.1以下		
基28	トリクロロ酢酸	0.2以下		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下		
基30	ブロモホルム	0.09以下		
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下		
基32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.01未満	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.01未満	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01未満	
基35	銅及びその化合物	1以下	0.01未満	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	11	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001未満	
基38	塩化物イオン	200以下	13	
基39	硬度 (Ca, Mg 等)	300以下	59	
基40	蒸発残留物	500以下	140	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満	
基42	ジェオスミン	0.00001以下		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	
基45	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	
基46	有機物 (TOC)	3以下	0.3未満	
基47	pH	5.8～8.6	6.4	
基48	味	異常でない		
基49	臭気	異常でない	異常なし	
基50	色度	5度以下	0.5未満	
基51	濁度	2度以下	0.1未満	

2025年度 水質検査結果(原水)一覧

南部原水

番 号	項 目	採水場所	南部水源池	南部水源池
		採水日	2号井	2号井
		浄水基準値	2025年7月4日	
	天 候		晴	
	気 温		30.0	
	水 温		18.2	
	残留塩素濃度			
基1	一般細菌	100個以下	10	
基2	大腸菌	不検出	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満	
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基7	ひ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満	
基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	5.0	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	0.1未満	
基14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満	
基15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満	
基17	ジクロロメタン	0.02以下	0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	
基20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	
基21	塩素酸	0.6以下		
基22	クロロ酢酸	0.02以下		
基23	クロロホルム	0.06以下		
基24	ジクロロ酢酸	0.04以下		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下		
基26	臭素酸	0.01以下		
基27	総トリハロメタン	0.1以下		
基28	トリクロロ酢酸	0.2以下		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下		
基30	ブロモホルム	0.09以下		
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下		
基32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.01未満	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.05	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.25	
基35	銅及びその化合物	1以下	0.01未満	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	10	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.003	
基38	塩化物イオン	200以下	13	
基39	硬度 (Ca, Mg 等)	300以下	58	
基40	蒸発残留物	500以下	120	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満	
基42	ジェオスミン	0.00001以下		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	
基45	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	
基46	有機物 (TOC)	3以下	0.3未満	
基47	pH	5.8～8.6	6.4	
基48	味	異常でない		
基49	臭気	異常でない	異常なし	
基50	色度	5度以下	0.8	
基51	濁度	2度以下	0.5	