

技術提案及び見積書に関する質問回答 (不足分)

(1/2)

N0	対象書類	見出し符号	項目名	質問内容	回 答
42	募集要項	10	予算額等	予算額は、週休2日対象工事として経費を計上されているでしょうか。	週休2日対象工事としての経費計算ではありません。
43	募集要項	10	予算額等	予算額は、会計検査対応の費用に入っているでしょうか。	会計検査対応に関する費用は、計上していません。ただし、要求水準書「1-3-3 (4) 事業期間中及び期間後の協力」に従って、協力をお願いします。
44	要求水準書	1-4	市の業務範囲	切替（通水・洗管）作業の費用は予算額に含まれているでしょうか。	洗管作業に関する費用は、計上していません。
45	要求水準書	1-4	市の業務範囲	前回の質問書回答にて、切替（通水・洗管）作業は、市の指導の下で、民間事業者が実施するとありましたが、水質検査は市がご担当されるのでしょうか。	臭気、味、色、濁り、残留塩素濃度について、市が確認します。
46	要求水準書	2-1-8	特殊工法の管種	特殊工事箇所は別途検討することとの明示があります。口径・管種は技術提案により変更可能であるとの理解でよろしいでしょうか。	口径及び管種は与条件とします。
47	要求水準書	2-1-8、2-2-3	特殊工事に関する基本事項	管更生工事は縮径を認めない。との回答ですが、水管橋、添架管、水路内占用箇所は前後の水理検討等を行なえば、縮径は可能でしょうか。	縮径は認めません。
48	要求水準書	2-2-3 P.7 表 2③	管更生工事	「基本設計ではホースライニング工法で設計している」とのことですが、更生管は複合管構造という理解でよろしいでしょうか。	応募者の提案とします。
49	要求水準書	2-2-3 P.7 表 2③	特殊工法	「基本設計とは異なる工法を採用することは妨げない」とありますが、提案する新技術は貴市承認	要求水準書「3-3 実施設計に関する基本的事項」に示すとおりです。

技術提案及び見積書に関する質問回答（不足分）

(2/2)

N0	対象書類	見出し符号	項目名	質問内容	回 答
				を受けるなど、採用条件はどのようなになるでしょうか。	
50	要求水準書	3-2-2 P. 10 表 4	調査業務の予定数量	予算額に対して、試掘工事の費用は見込んでいるという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
51	要求水準書	3-2-2 P. 10 表 4	調査業務の予定数量	予算額に対して、1 箇所あたりの試掘面積はどの程度見込んでいるでしょうか。	本市の積算根拠を開示する予定はありません。
52	要求水準書	3-4-4 P. 12	材料及び機器	「原則、JIS・JWWA 規格品新品とする」とありますが、非規格品の場合、採用条件はどのようなになるでしょうか。	原則として非規格品の使用は認めません。ただし、民間事業者より正当な使用理由と性能確認等に関する説明を受けた上で、市が実施設計又は施工の承認可否を判断することとなります。
53	要求水準書 資料集	資料 1	分岐の扱い	分岐-〇部分の工事費は、予算内に計上されているでしょうか。	予算額に計上しています。
54	要求水準書 資料集	資料 1	分岐の扱い	分岐-〇部分の工事費には、既設管撤去費用も含まれているでしょうか。	予算額に計上しています。
55	要求水準書 資料集	資料 1	仕切弁の扱い	予算内に計上されている仕切弁は、資料 1 に記号として記載されている箇所のみという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりですが、仕切弁の増減については、「募集要項 13. 設計・建設工事請負金額の精算」に従い精算します。
56	要求水準書 資料集	資料 1	給水管の扱い	予算額に対して、給水管工事に関する費用は工事費に含まれているでしょうか。	予算額に計上しています。

※上記のとおり、質疑に回答漏れがあったため追加公表します。